



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

Oggetto: Museo di Palazzo Ducale

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI “NUOVO IMPIANTO ILLUMINOTECNICO NELLA CAMERA DEGLI SPOSI” MANTOVA, MUSEO DI PALAZZO DUCALE

Verbale commissione / valutazione delle offerte pervenute – 2) valutazione offerta tecnica

Visto l’Avviso pubblico di sponsorizzazione prot. 1768 del 31/05/2024, pubblicato sul PAT, assieme ai suoi cinque allegati tecnici;

Attesa la scadenza di presentazione delle offerte al 2/7/2024;

Attesa la previsione di offerta costituita da:

- 1) proposta tecnico-economica;
- 2) curriculum;
- 3) atto costitutivo e statuto dell’impresa.

Attesa la previsione di costo della sponsorizzazione, pari a € 80.000,00;

Attesa la necessità di attivare una valutazione comparativa tra le offerte pervenute, in merito alle proposte tecniche e all’aspetto economico, e che le stesse non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione;

In considerazione del fatto che nell’Allegato 4 (DIP) dell’Avviso erano indicate le caratteristiche richieste della progettazione:

- 1) Valutazione delle linee di distribuzione esistenti
- 2) Rimozione piantana luci esistente
- 3) Assenza di tracce o scavi, con impiego di canaline esterne di sezioni minime e di colore compatibile e di minimo impatto visivo
- 4) Assenza di fissaggi a parete
- 5) Miniaturizzazione dei corpi illuminanti
- 6) Valorizzazione dei dipinti murali, ad affresco e a secco, di Mantegna, osservando i limiti di lux di 100-150 max
- 7) Evitare gli sgradevoli riflessi attualmente presenti sulla parete nord a ragione del protettivo steso sulla pellicola pittorica (non rimuovibile)
- 8) Evitare l’abbagliamento del visitatore
- 9) Impiego di corpi illuminanti a basso consumo
- 10) Sicurezza e funzionalità degli impianti
- 11) Perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere
- 12) Economicità di manutenzione dell’impianto e di eventuale sostituzione dei corpi illuminanti
- 13) Presenza e integrazione di: illuminazione d’emergenza, telecamere presenti e accessori da mantenere

Rimandando, per le caratteristiche richieste della progettazione, agli elaborati allegati all’Avviso



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.cultura.gov.it

C.F. 93070260208

Vista la nomina della commissione con prot. 2197 del 4/7/2024, nelle persone dell'ing. Fabrizio D'Amato, dell'arch. Verena Frignani e del dott. Stefano L'Occaso;

Visto il verbale della riunione del 30 agosto 2024, rep. verbali 55/2024 di pari data;

Vista la richiesta di integrazione documentazione, ns. prot. 2744 del 30/8/2024;

Vista la documentazione trasmessa, ns. prot. 2760 del 2/9/2024;


La commissione si riunisce in presenza giovedì 26 settembre ore 9:00; valuta anzitutto l'ammissibilità della documentazione integrativa trasmessa e procede quindi alla valutazione delle due offerte tecniche, sulla base dei 13 criteri precedentemente richiamati. A ogni criterio si attribuisce un punteggio da 1 a 10.

Criterio	Viabizzuno			Murano		
	FD	VF	SL	FD	VF	SL
1	8	8	8	8	8	8
2	8	8	8	8	6	8
3	6	6	8	8	7	8
4	6	6	6	8	7	8
5	6	5	6	7	7	7
6	5	5	5	7	6	7
7	5	5	5	7	6	7
8	8	7	8	7	7	8
9	8	8	8	8	8	8
10	6	5	6	8	8	9
11	7	7	7	8	7	8
12	7	5	6	8	8	8
13	6	6	6	8	8	9
TOT	254			296		

Pertanto la commissione esprime un parere di merito favorevole nei confronti della proposta di Luigi Murano, riservandosi di addivenire a stipula di accordo/contratto previa consultazione dello stesso OE.

Mantova, 26 settembre 2024, ore 11:00


Ing. Fabrizio D'Amato



Arch. Verena Frignani

Verena Frignani

Dott. Stefano L'Occaso



Palazzo Ducale di Mantova

piazza Paccagnini 3 – 46100 MANTOVA – tel. 0376 352111
mail: pal-mn@cultura.gov.it PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.cultura.gov.it

C.F. 93070260208